

Wniosek nr 2 o wyjaśnienie warunków SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

W dniu 2 marca 2017 roku drogą elektroniczną wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

1. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie sieci wodociągowej o schematy węzłów, pozwalające na weryfikację przedmiaru (o charakterze informacyjnym) i dobór właściwej armatury do wyceny.*
2. *Biorąc pod uwagę rozbieżności pomiędzy SIWZ a dokumentacją budowlaną w zakresie przepompowni, prosimy o potwierdzenie, że należy kierować się opisem przepompowni umieszczonym w SIWZ, w szczególności:*
 - a. *Przepompownie P1 i P4 należy wykonać jako „suche” w zbiornikach betonowych, natomiast przepompownie P2, P3, P5, P6 należy wykonać jako „mokre” w zbiornikach polimerobetonowych,*
 - b. *Zamawiający rezygnuje z dodatkowych zbiorników żelbetowych, w których zgodnie z projektem miały być umieszczane zbiorniki przepompowni.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja techniczna dotycząca wymiany sieci wodociągowej jaką posiada Zamawiający została opublikowana na stronie internetowej.

Na tej podstawie Wykonawcy zobowiązani są dokonać kalkulacji cenowej przedmiotowego podzadania.

Ad. 2

Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy ubiegający się o udział w przedmiotowym przetargu winni kierować się wytycznymi dla przepompowni suchych i mokrych zawartymi w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są kierować się wytycznymi zawartymi w SIWZ w przypadku wycen i doboru pozostałych urządzeń i armatury sanitarnej (ust. VIII SIWZ).

Przewodniczący Komisji Przetargowej:
Rafał Jagodzik

