



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### Wniosek nr 8 o wyjaśnienie warunków SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

W dniu 17 marca 2017 roku drogą elektroniczną wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

*Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:*

*Według warunków podłączenia i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzycko Wielkie i Sądzi należy studnie kanalizacyjne wyposażać w płyty odciążające, natomiast w opisie technicznym SIWZ oraz STWiOR studnie zwieńczone zwężką. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odpowiedź Zamawiającego:

*Zamawiający informuje, że do kalkulacji cenowej należy przyjąć studnie kanalizacyjne zwieńczone zwężką.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej:  
Rafał Jagodzik