

**Wniosek nr 16 o wyjaśnienie warunków SIWZ  
wraz z odpowiedzią Zamawiającego**

W dniu 9 stycznia 2020 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

*W przedmiarze robót p.360 znajdują się duże ilości krawężników betonowych 506,44mb – jakie nawierzchnie mają być nimi obrzeżone ? Ponadto są także obrzeża 20x6 – gdzie mają być zamontowane ? Na rysunku zagospodarowania 02 – 1:200 jest informacja, że nawierzchnia poliuretanowa ma być zamknięta obrzeżami 8x30 – takich z kolei brak w przedmiarze. Z uwagi na fakt braku szczegółowych informacji – jaki typ nawierzchni jakimi obrzeżami ma być zamknięty, a także braku rysunków przekrojowych nawierzchni – proszę o wyjaśnienia. Zastosować się do rodzaju i ilości z przedmiaru ?*

*Przedmiar także nie zawiera informacji o obrzeżach elastycznych wokół zeskokczni – a taka informacja znajduje się w dokumencie STWIOR – należy je zastosować ?*

Odpowiedź Zamawiającego:

*Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozdziałem I ust. 8 SIWZ przedmiary robót / kosztorysy ślepe stanowiące część dokumentacji projektowej mają charakter informacyjny i nie są wiążące dla Wykonawcy.*

*Ponadto zgodnie z treścią opisu technicznego (str. 10 i str. 15) projektowane nawierzchnie sportowe i użytkowe w tym bieżnia (200m / 100m / rozbieg skoczni w dal-trójskok / rozbieg skoczni wzwyż) oraz boisko wielofunkcyjne obramowane będą obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej zwykłej.*

*Wobec powyższego dla pozostałych powierzchni utwardzonych należy zastosować obrzeże betonowe 6x20cm na ławie betonowej zwykłej.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej:  
Rafał Jagodzick

