

**Wniosek nr 17 o wyjaśnienie warunków SIWZ
wraz z odpowiedzią Zamawiającego**

W dniu 10 stycznia 2020 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

1. *W zakresie nawierzchni poliuretanowych - proszę o potwierdzenie, że w zamawiający będzie wymagał nawierzchni w zaprojektowanej technologii zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014 (odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w pakiecie odpowiedzi 1 zawiera sformułowanie: odpowiednie parametry - Wykonawca odpowiedź rozumie, jako parametry zgodne z normą - bo jak nadmieniono w pytaniu parametry wskazane w SIWZ (także w dokumentacji projektowej) posiada tylko jeden producent i NIE MA innych produktów posiadających parametry równoważne. Ponadto proszę o potwierdzenie jakich dokumentów Zamawiający będzie wymagał do nawierzchni poliuretanowych - wskazane w SIWZ dokumenty pomimo odpowiedzi Zamawiającego dot. nawierzchni poliuretanowej nie zostały zmodyfikowane, a po pierwsze do technologii nawierzchni poliuretanowej zaprojektowanej dla boiska wielofunkcyjnego nie ma dokumentu zgodności z regulacjami IAAF - taki dokumenty wydaje się tylko do nawierzchni lekkoatletycznych po drugie: aktualnie nie wydaje się rekomendacji ITB do zadnych nawierzchni*
2. *Zamawiający udzielił odpowiedzi dot. obramowania z krawężników i obrzeży. Nie odniósł się do pytania o obrzeża elastyczne wokół zeskoczni - czy w związku z tym należy rozumieć, że należy zastosować obrzeża betonowe? Ponadto jedynym źródłem w dokumentacji z ilościami obrzeży jest przedmiar robót-rysunek PZT - nie zawiera dokładnych oznaczeń gdzie należy te obrzeża zastosować i jakim konkretnie miejscu mają to być obrzeża 8x30, a w jakim 6x20. Proszę zatem o potwierdzenie, że ilości wskazane w przedmiarze są adekwatne, a także proszę o potwierdzenie, że odpowiedź Zamawiającego należy rozumieć tak, że w miejsce krawężników 15x30 - mają być zastosowane obrzeża 8x30, a pozycja obrzeży 6x20 pozostaje bez zmian. Krawężników 15x30 nie należy w ogóle zastosować.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający informuje, że parametry nawierzchni poliuretanowej muszą być zgodne z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 14877:2014.

Ponadto wskazać należy, że jeśli dla nawierzchni poliuretanowych nie wydaje się obecnie aprobat ITB, a certyfikatu IAAF nie wystawia się dla nawierzchni poliuretanowej, którą należy zastosować na boisku wielofunkcyjnym to Zamawiający nie będzie żądał ich przedłożenia.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że wokół zeskoczni do skoku wzwyż należy zastosować obrzeża elastyczne.

Ponadto we wniosku nr 16 o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Zamawiający wskazał, iż projektowane nawierzchnie sportowe i użytkowe w tym bieżnia (200m / 100m / rozbieg skoczni w dal-trójskok / rozbieg skoczni wzwyż) / rzutnia do pchnięcia kulą oraz boisko wielofunkcyjne obramowane będą obrzeżem

betonowym 8x30cm na ławie betonowej zwykłej. We wszystkich pozostałych miejscach, w których zgodnie z planem zagospodarowania terenu należy zastosować obrzeża (m. in. chodniki z kostki brukowej przy strefie 07 planu zagospodarowania terenu, chodnik przy trybunie), zastosować trzeba obrzeża 6x20. Tym samym nie ma potrzeby zastosowania krawężników betonowych 15x30.

Długości obrzeży określone w orientacyjnym przedmiarze robót należy zweryfikować z długościami wynikającymi z projektu budowlanego i przyjąć je do oferty.

Zamawiający przypomina jednocześnie o konieczności zabezpieczenia obrzeży betonowych 8x30 nakładkami gumowymi np. typu ACO (strefa zagrożenia upadkiem).

Przewodniczący Komisji Przetargowej:
Rafał Jagodzik

