

**Wniosek nr 1 o wyjaśnienie warunków SIWZ  
wraz z odpowiedzią Zamawiającego**

W dniu 19 grudnia 2019 roku drogą elektroniczną wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

*Wskazane w dokumentacji projektowej parametry nawierzchni poliuretanowej, a także wymagane dokumenty dot. tej nawierzchni (dokument STWIOR-architektura str. 5-6 , dokument SIWZ ) ewidentnie wskazują tylko na jednego producenta-firmę Conica i jej produkt Conipur. Są to parametry, które w części zostały wywindowane w taki sposób, by żaden inny produkt ich nie spełniał.*

*Ponadto certyfikat: Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żadaną grubością nawierzchni bieżni, jest to dokument, który posiada tylko jedna firma-Conipur na obiekty wykonane poza granicami kraju.*

*Firma Conipur prowadzi bardzo ograniczoną politykę sprzedaży-wybiera jednego/dwóch wykonawców, którym przygotowuje ofertę handlową i udziela autoryzacji na wykonaną nawierzchnię. Taka polityka stoi w sprzeczności z konkurencyjnością, a także naraża Zamawiającego na dyktat cenowy jednego/dwóch Wykonawców. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni w wymaganej przez Zamawiającego technologii, ale której parametry są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014 (do której sam Zamawiający się odwołuje) (nadrzędnym dokumentem dopuszczającym nawierzchnię do zastosowania), posiadającą niezbędne dokumenty. Nie obniża to jakości oferowanej nawierzchni-pozwala natomiast szerszemu gronu zainteresowanych Wykonawców na złożenie oferty. Nawierzchnie takie z powodzeniem są montowane na wszelkich obiektach sportowych.*

Odpowiedź Zamawiającego:

*Zamawiający w rozdziale I ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł klauzulę iż „w przypadku pojawienia się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dokumentacji technicznej konkretnych nazw producentów, należy je traktować jako przykład i dopuszcza się ich zastąpienie produktami lub wyrobami równorzędnymi”*

*W związku z powyższym zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni zgodnych z normą PN-EN 14877:2014 posiadających odpowiednie parametry i technologię tak by jakość wykonanych nawierzchni spełniała wszystkie wymagane dla tego typu produktów kryteria jakościowe i użytkowe.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej:  
Rafał Jagodzick

