

**Wniosek nr 20 o wyjaśnienie warunków SIWZ  
wraz z odpowiedzią Zamawiającego**

W dniu 13 stycznia 2020 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

*W dokumencie "Uzupełnienie do wniosku nr 18..." zostały wypunktowane elementy wyposażenia sportowego.*

*W ramach odpowiedzi Zamawiający poza ogrodzeniem boiska wielofunkcyjnego wys. 4m, zaznacza, że należy również wykonać 2 kpl. piłkochwyty na tym boisku-a wcześniej nie było o tym mowy.*

*W związku z tym proszę o wyjaśnienie - czy na pewno należy wykonać te piłkochwyty, na jakich bokach boiska (na rzucie PZT nie ma zaznaczonych żadnych piłkochwyty), jakiej wysokości? Z jakiego materiału?*

*Z rzutu PZT wynika, że nie ma już miejsca, by takie piłkochwyty umieścić wewnątrz ogrodzenia wys. 4m - czy w związku z tym Zamawiający oczekuje przedłużenia krótkich ścian ogrodzenia do wysokości 6 m (powyżej 4 m) siatka polipropylenowa?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający informuje, że należy na krótszych ścianach ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego zastosować wysięgniki ukośne i zamontować na nich siatkę polipropylenową o wymiarach oczka 45 x 45 mm. Wysokość ogrodzenia systemowego pozostaje bez zmian (4m). Bramkę wejściową na boisko należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej:  
Rafał Jagodzick

*Hubert Pátelka*  
RADCA PRAWNY  
PZT s. 180/05