

**Wniosek nr 22 o wyjaśnienie warunków SIWZ
wraz z odpowiedzią Zamawiającego**

W dniu 14 stycznia 2020 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w następującej sprawie.

W dokumentacji budowlanej – branża elektryczna zaprojektowano oświetlenie stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego lampami metalohalogenowymi. Z informacji uzyskanych z hurtowni, niektóre typy zaprojektowanych lamp nie są już produkowane, a zatem są niedostępne. Czy Zamawiający dopuści w takiej sytuacji zastosowanie opraw typu LED o parametrach odpowiadających natężeniom światła oprawom zaprojektowanym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że oczywiście wskazane jest, aby Wykonawcy zastąpili zaprojektowane oprawy oświetleniowe metalohalogenowe oprawami typu LED, spełniającymi parametry w zakresie natężenia światła określone w projekcie budowlanym i uzna takie rozwiązanie za równoważne.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:
Rafał Jagodzick

