

**Wniosek nr 6 o wyjaśnienie warunków SIWZ  
wraz z odpowiedzią Zamawiającego**

W dniu 23 grudnia 2019 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

*Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób bardzo szczegółowy i rygorystyczny. Zgodnie z procedurami Zamawiający powinien tak opisać przedmiot zamówienia by było przynajmniej trzech producentów systemu sztucznej trawy. W interesie Zamawiającego, dysponującego środkami publicznymi leży by tak dobrać parametry składowe zadania, aby możliwość wystartowania w tym przetargu miała jak największa liczba wykonawców.*

*Wnosimy o dopuszczenie ofert z nawierzchniami o parametrach:*

*Trawa syntetyczna*

- *wysokość włókna: 15 mm,*
- *typ włókna: fibrylowane,*
- *rodzaj włókien: 100% polietylenu,*
- *ilość pęczków: 43 050 szt./m<sup>2</sup>,*
- *ilość włókien: 86 100 szt./m<sup>2</sup>,*
- *grubość włókna: 105 mikronów,*
- *Dtex: 8 800,*
- *waga włókna: 1 449g/m<sup>2</sup>,*
- *waga całkowita nawierzchni: 2 699g/m<sup>2</sup>,*
- *wypełnienie: piasek kwarcowy.*

*Ponadto informujemy, iż powszechnie za dokumenty wymagane dla traw wielofunkcyjnych uznaje się:*

- *kartę techniczną,*
- *autoryzację producenta,*
- *deklarację zgodności z PN-EN 15 330-1,*
- *atest PZH.*

*Dlatego prosimy o korektę wymaganych dokumentów.*

*Działanie takie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny. Zamawiający winien dolożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Zezwolenie na proponowane zmiany przyczyni się do większej konkurencyjności, co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.*

*Prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił wymagania dotyczące nawierzchni trawiastej w rozdziale VII ust. 8 pkt. 2) SIWZ.


Do kalkulacji cenowej oferty każdy z Wykonawców winien zastosować się do przedmiotowego opisu i przyjąć rozwiązanie tożsame lub równoważne.

Rozwiązania inne niż przyjęte w SIWZ nie będą przez Zamawiającego akceptowane na etapie wykonawstwa.

Precyzując określenie „tożsame lub równoważne” Zamawiający informuje, iż dopuszczalne będą również rozwiązania o wyższej jakości (te określone w SIWZ są wymaganiami minimalnymi), jednak nadmienić tutaj należy, iż to na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia Zamawiającemu na etapie oceny ofert i dalej wykonawstwa, że zaproponowane rozwiązanie spełnia jego oczekiwania i warunki SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż wymienione w przedmiotowym wniosku dokumenty wymagane dla traw wielofunkcyjnych uznane będą za wystarczające.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:  
Rafał Jagodzik



Hubert Patelka

RADCA PRAWNY  
Pz-Ls-180/05

