

**Wniosek nr 7 o wyjaśnienie warunków SIWZ
wraz z odpowiedzią Zamawiającego**

W dniu 23 grudnia 2019 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni, podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi.

Według wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wykładziny z traw syntetycznych są: wysokość włókna, gęstość włókien, masa liniowa (dtex), grubość włókna, szerokość włókna, struktura włókna, przekrój włókna.

Podkład lateksowy lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.

Pytanie 2

W dokumentacji przetargu zażądano przedstawienia aprobaty technicznej ITB dla sztucznej trawy. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Aprobaty techniczne ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała jeszcze zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących.

W związku z tym prosimy o dopuszczenie traw syntetycznych posiadających dokument równoważny tj. deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający określił wymagania dotyczące nawierzchni trawiastej w rozdziale VII ust. 8 pkt. 2) SIWZ.

Do kalkulacji cenowej oferty każdy z Wykonawców winien zastosować się do przedmiotowego opisu i przyjąć rozwiązanie tożsame lub równoważne.

Rozwiązania inne niż przyjęte w SIWZ nie będą przez Zamawiającego akceptowane na etapie wykonawstwa.

Precyzując określenie „tożsame lub równoważne” Zamawiający informuje, iż dopuszczalne będą również rozwiązania o wyższej jakości (te określone w SIWZ są wymaganiami minimalnymi), jednak nadmienić tutaj należy, iż to na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia Zamawiającemu na etapie oceny ofert i dalej wykonawstwa, że zaproponowane rozwiązanie spełnia jego oczekiwania i warunki SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie traw syntetycznych posiadających deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014

Hubert Patelka
RADCA PRAWNY
Dz. Urz. S. 180/05

Przewodniczący Komisji Przetargowej:
Rafał Jagodzik