



AB 1248



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Egzemplarz nr 1/2  
we Włoszakowicach

Wpł. 2 6. KWI. 2019 (data)

304

L. dz. ....

### Sprawozdanie z badań nr 115/19 z dnia 10.04.2019r

|   |  |
|---|--|
| Nr protokołu pobrania / data:<br>115/19 / 10.04.2019r   | Rodzaj próbki: woda popłuczna.<br>Próbka jednorazowa<br>Stan próbki prawidłowy |
| Data zlecenia: 02.01.2019r  | Zlecenie nr: 24/19   |
| Data pobrania: 10.04.2019r  | Data przyjęcia do badań: 10.04.2019r   |
| Data rozpoczęcia badań: 10.04.2019r   | Data zakończenia badań: 10.04.2019r  |
| Adres Klienta: <b>Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.</b><br><b>ul. K. Kurpińskiego 29</b><br><b>64 - 140 Włoszakowice</b> |  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Miejsce pobrania :  | SUW Krzycko Wielkie gm. Włoszakowice<br>wylot rurociągu do rowu RS-2 |
| Procedury pobrania: | PN-ISO 5667-10:1997 A  |

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz wyniki badań nieakredytowanych. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A.  
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

#### Wyniki badań :

| Lp. | Nazwa parametru  | J/m  | Wynik       | Wartość normatywna <sup>1</sup> | Metoda badawcza           | UWAGI                                     |
|-----|------------------|------|-------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| 1   | Zawiesina ogólna | mg/l | 10,2 ± 1,6* |                                 | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A | Producent sączków:<br>sartorius; typ: MGC |

Uwagi:

- 1 – Stosowne Rozporządzenie  
2- korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury  
Zapach: z - zapach określany na zimno, w temp. 20°C; akceptowalny / nieakceptowalny  
\* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek  
\*\*- oszacowana wartość wyniku spoza zakresu akredytacji dla metody akredytowanej  
\*\*\*- 1NTU = 1FNU  
Znak „<” – poniżej granicy oznaczania ilościowego

Data sporządzenia sprawozdania : 10.04.2019

#### Informacja o przydatności wyniku badania :

- Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa – siarczany; fosfor ogólny na podstawie normy PN-EN ISO 6878:2006
- Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
- Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.  
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

LABORATORIUM ZAKŁADOWE  
ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Łączna ilość stron sprawozdania 2

Sprawozdanie wykonał:

Kierownik d/s technicznych  
*małe*  
mgr inż. Kamila Włodarska

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik d/s technicznych  
*małe*  
mgr inż. Kamila Włodarska

-koniec sprawozdania-